

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Степнячок» Акбулакского района Оренбургской области 461550, п. Акбулак Ул. Степная 54 «А». тел. (35335)221-06 Email: sadik.stepnyachok@mail.ru Исх. № 108 от 18.07.2022г.	Заместителю начальника отдела Алибаевой М.В.
---	--

ОТЧЕТ

о результатах исполнения предписания от 02.03.2022 № 20-32-П
по итогам плановой выездной проверки муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Степнячок»
Акбулакского района Оренбургской области.
(наименование образовательного учреждения)

Срок исполнения предписания: до 01.08.2022 года.

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац) нормативн ого правового акта и нормативн ый правовой акт, требовани я которого нарушено	Принятые меры	Копии документов и иных источников, подтверждаю щих устранение нарушения
1	Обеспечить проведение программы производственного контроля на основании действующей нормативной документации, лабораторные исследования и испытания проводить согласно программе производственного контроля.	п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590 -20	Программу производственног о контроля исправили	Копия программы в новой редакции (прилагается). Протоколы прилагаются
2	Отсутствует информация о проведение инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха	п.2.7.4 СП2.4.3648 -20.	Провели инструментальное измерение объемов вытяжки воздуха	Копия акта № 671/62 от 22.06.2022г. прилагается

3	Контейнерная площадка не имеет ограждения с трех сторон, основание площадки превышает основания контейнера менее, чем на 1м. во все стороны.	п.2.2.3. СП2.4.3648 -20	Контейнерную площадку оборудовали в соответствии с требованием	Фото прилагается
4	В раздевальных помещениях групп отсутствует возможность для проветривания с помощью окон.	п.2.7.2 СП2.4.3648 -20	В раздевальных помещениях открыли форточки	Фото прилагается
5	В раздевальной подготовительной группы должное количество индивидуальных шкафчиков не соответствует со списком детей.	п.3.1.3. СП2.4.3648 -20	В подготовительной группе списочный состав воспитанников составляет 16 человек. В приемной стоят 16 индив. шкафчиков	Копия списка, заверенного заведующим прилагается, фото прилагается
6	В туалетных комнате в мл.гр. 3 раковины, ср.гр. 4 раковины, подг.гр- 4 раковины.	СанПиН 1.2.3685-21	В туалетной комнате мл. гр. 3 раковины, списочный состав детей 15 человек. В туалетной комнате ср.гр-4 раковины, списочный состав 16 человек.	Списки детей, заверенные заведующим прилагаются

			В туалетной комнате подг.гр.- 4 раковины, списочный состав 16 человек. Количество раковин в туалетных комнатах в соответствии с требованием табл. 6.4 СанПиН1.2.3685-21 – 1раковина на 5 детей.	
7	Покрытие стола для работы с тестом цельнометаллическое	п.2.4.6 2 СП2.4.3648-20	Приобрели столешницу	Копия договора от 21.03.22г. № 328 и фото прилагается
8	В туалетных комнатах для мальчиков и девочек подг.гр. , ст. гр. – по 2 унитаза без кабинок.	п. 2.4..11, п.3.1.7 СП 2.4.3648-20; 1.2..3685-21	Организовали в туалетных комнатах для мальчиков и девочек подгот. и старшей группы кабинки с дверьми на каждый унитаз в соответствии с требованиями.	Фото прилагается

9	Постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.	п.211.5 СП 2.4.3648-20	Заклучили договор № 2-у от июня 2022г. «Об оказании медиц. услуг проведение химчистки дез. обработки пост. принадлежностей (подушки, матрацы)	Копия договора прилагается
10	Отсутствует холодильное оборудование для хранения продуктов (фрукты)	п.2.9 СанПиН2.3/ 2.4.3590-20	Обеспечили складское помещение холодильным оборудованием «Днепр» для хранения фруктов и др. продуктов, хранение которых осуществляется при температуре хранения менее 15град.С	Копия акта о приеме передачи № 00000013 от 29.03.2022г. и фото прилагается
11	Площадь спальни ср., мл. гр. на 1 реб. составляет 1,6 кв.м. подг.гр. 1,8 кв.м. Площади игровой подг.гр. составляет 1,8 кв.м. на 1 ребенка.	п.3.1.1 СП 2.4.3648-20	Количество детей в группах МБДОУ соответствует требованиям, на 1 ребенка приходится 2,0 кв.м. Спальня: -мл.гр.- 34,5кв.м.- 15 детей - ср.гр.-34,1 кв.м.- 16 детей -подг.гр.-50,2-16 детей Игровая:	Копия списочного состава детей на 2022г. прилагается

			- подг.гр. -51,4 кв.м.- 16 детей	
12	В игровой подготовит.гр. 3 стола с дефектами поверхности- местами отсутствует покрытие стола, что не позволяет проводить качественное мытьё и дезинфекцию поверхности столов.	п.2.4.3 СП 2.4.3648-20	Заменяли 3 стола с дефектами поверхности для обеспечения качественного мытья и дезинфекции поверхности столов.	Копия акта от 07.04.2022г. о приеме передачи мебели и фото прилагаются.
13	Не осуществляется обеззараживание воздуха на участке (в зоне) приготовления блюд, в мясорыбном, овощных цехах и в помещении для обработки яиц.	п.2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590 -20, п.2.4.6.2 СП2.4.3648 -20	Приобрели рециркулятор «Навигатор», осуществляется обеззараживание воздуха на пищеблоке на участке (в зоне) приготовления блюд, в мясорыбном, овощных цехах и в помещении для обработки яиц в соответствии с паспортом и инструкцией.	Копия паспорта рециркулятора, сертификата, рециркулятора(бактерицидног о) «Навигатор» и фото прилагается.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 5 «Степнячок»



И.М.Шарандина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575887

Владелец Шарандина Инна Михайловна

Действителен с 13.04.2022 по 13.04.2023